



06.12.2013

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом сообщаем, что на основании проведенных компанией 3M исследований нормативный срок службы ГОТВ 3M Новек 1230, заправленного в надлежащим образом спроектированную и изготовленную автоматическую установку газового пожаротушения, составляет не менее 30 лет.

В течение данного нормативного срока эксплуатации не происходит изменения состава и физико-химических характеристик газового огнетушащего вещества 3M Новек 1230, а также каких-либо реакций с материалами баллона-модуля, запорно-пускового устройства, уплотнительных элементов и т.д., отсутствует коррозионная активность.

По истечении указанного срока эксплуатация ГОТВ в системе может быть продолжена при условии проведения лабораторного теста образца ГОТВ, отобранного из установки пожаротушения, для подтверждения сохранения свойств огнетушащего состава на уровне требований к качеству при производстве (см. технический бюллетень 3M и сертификаты об анализе). Ограничений на срок использования ГОТВ 3M Новек 1230 в автоматических установках газового пожаротушения производителем не установлено.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации ГОТВ 3M Новек 1230 рекомендуем выбирать надежное сертифицированное оборудование АУГПТ, заправленное с предварительной продувкой баллонов-модулей чистым азотом и применением технологии заправки в закрытом цикле, исключающем попадание посторонних примесей в модуль при заправке (заправка на стационарной заправочной станции, соответствующей требованиям 3M к операциям по обращению с ГОТВ 3M Новек 1230 и заправке в баллоны).

**Руководитель отдела
Технологий электронной промышленности
Департамента электроники и энергетики
ЗАО «3M Россия»**



Буланов К.А.