



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХНИКА",
Место нахождения: 129626, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я МЫТИЩИНСКАЯ,
ДОМ 3, ЭТ 2, ПОМ 3, КАБ 201, ОГРН: 1057746611680.

Номер телефона: +7 4955404104, Адрес электронной почты: info@firepro.ru

В лице: Генеральный директор ХАЗОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

заявляет, что «Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) 3М™ Novac™ 1230» FIRE PROTECTION FLUID (ФК-5-1-12; $CF_3CF_2C(O)CF(CF_3)_2$; 1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)-3-пентанон) для установок газового пожаротушения, с минимальной объемной огнетушащей концентрацией при тушении н-гептана 3,5 % об.

«Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ) 3М™ Novac™ 1230» FIRE PROTECTION FLUID

Описание продукции: Минимальная объемная огнетушащая концентрация 3,5 % об. подтверждена при использовании оборудования установок газового пожаротушения производства компаний ООО «Пожтехника» (ОГРН 1057746611680) и АО «Спецавтоматика» (ОГРН 1027700238015) и не может быть распространена на оборудование иных производителей без проведения соответствующих испытаний.

Изготовитель: «3M Comrapu», Место нахождения: 55144-1000, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, MN, St. Paul, 3M Center.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

61242, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Illinois, Cordova, 22614 Route 84 North; БЕЛЬГИЯ, 2070 Zwijndrecht, Haven 1005, Canadastraat 11.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Паспорт Безопасности (Safety Data Sheet), номер: 16-3425-2 от 20.04.2022

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2914790000,

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

Декларация о соответствии принята на основании протокола 22-08-19/ЗД-ИКБС выдан 19.08.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве" РОСС RU.0001.21AI09. Схема декларирования: Зд.

Дополнительная информация

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 53280.3-2009, Установки пожаротушения автоматические.

Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний.

Срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с момента изготовления.

Срок службы в составе установки пожаротушения – 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.08.2027 включительно

(подпись)



ХАЗОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-US.PA05.B.80751/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

22.08.2022